

Anuncio De La Delegación Provincial De La Consejería De Desarrollo Sostenible En Guadalajara, Sobre Información Pública A Efectos De Autorización Administrativa Previa Y Autorización Administrativa De Construcción, Del Proyecto De Sustitución Del C.T. Cendejas Enmedio Nº 203020373 Por Nuevo C.T.C.S. Cendejas Transformador en el T.M. de Cendejas de Enmedio (Guadalajara)

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización administrativa previa.

Referencia: 2022DIST090

Denominación: Sustitución Del C.T. Cendejas Enmedio Nº 203020373 Por Nuevo C.T.C.S. Cendejas Transformador en el T.M. de Cendejas de Enmedio (Guadalajara)

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Cendejas De Enmedio (Guadalajara).

Las instalaciones comprendidas en el proyecto son las siguientes:

Centro De Transformación.	
Nº Expediente:	2022DIST090
Titular:	I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):	510.673; 4.536.744
Año:	2026
Tipo:	-Superficie - Maniobra exterior
Celdas:	Indicar el número de celdas por tipo P: 2 L: 1 2P+1L
Nº de transformadores x potencia unitaria existente:	1x250 kVA
Tipo de transformadores:	En baño de aceite.
Potencia total:	250 kVA
Relación de Transformación:	20 KV/0,230-0,400KV
Acomete de:	
Acomete por:	
Otras características:	

Línea De Alta Tensión.	
Nº Expediente:	2022DIST090
Titular:	I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Ubicación:	CENDEJAS DE ENMEDIO (GUADALAJARA)
Año:	
Tipo de conductor:	HEPRZ1 12/20 kV 2x(3x240) mm ²





Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.
Dirección General de Transición Energética.
Servicio de Industria y Energía.
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

Nº Circuitos:	2
Tipo de instalación:	Línea subterránea de M.T.
Longitud:	208+208
Tensión:	20 KV
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	510.608; 4.536.585
Vértices (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	510.673; 4.536.744
Otras características:	

La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en la siguiente dirección electrónica

<https://almacen.redsara.es/sending/public/472609ee-67eb-4d40-873c-d619fe45e797>

y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Guadalajara, a fecha de firma
El Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible
Fdo. Rubén García Ortega

