

**ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN CUENCA DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. REFERENCIA: 162401-00023.**

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y por Ley 7/2022, de 29 de julio de 2022, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

**Referencia:** 162401-00023.

**Titular:** I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. C/ Chulapos 28010, nº1, Madrid, NIF: A95075578.

**Situación:** Término municipal de Villanueva de la Jara, Cuenca. Coordenadas georreferenciadas (U.T.M) X:591287,60 Y:4366240,68.

**Características principales:** Ampliación (sustitución del actual T-1 de 132/22KV y 30 MVA por nuevo transformador 132/ 21,5KV de 40 MVA), de la subestación eléctrica "ST Villanueva de la Jara". Las actuaciones a realizar son:

Sustitución del actual transformador denominado T-1 132/20 kV 30 MVA de instalación exterior, aislado en aceite mineral con grupo de conexión YNd11 por un nuevo transformador de potencia (T-1) 132/20 kV de 40 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión YNd11, con regulación en carga. No se modificará el sistema de 132 kV más allá de la sustitución de las autoválvulas de 132 kV de la posición del T-1.

No se modificará la configuración del sistema de 20 kV. Únicamente se procederá a la sustitución de los embarrados del T-1 para adaptarlos a la nueva intensidad nominal del transformador a instalar, así como la instalación de una tercera terna de cable aislado en las posiciones del T-1 y T-2.

**Presupuesto de ejecución material:** 602.139,81 € (IVA no incluido).

**Finalidad:** Ofrecer una mayor calidad de servicio y atender a las peticiones formuladas por sus clientes debido al crecimiento vegetativo del consumo local en el entorno de la subestación transformadora.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita 969-17-97-43), o en el tablón de la sede electrónica de la JCCM a través del enlace: <https://www.jccm.es/servicios/tablon->



[deanuncios](#) y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cuenca, a fecha de firma electrónica

El Delegado Provincial

JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

