

Anuncio de 27/02/2023, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162155-00184 y 162455-00305.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y Ley 7/2022 de 29 de julio, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162155-00184 y 162455-00305.

Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.

Situación: Término municipal de Cuenca.

Características principales: Nueva línea subterránea de media tensión (LSMT), 20 kV s/c, de conexión con nuevo CS "Arroyo del Tejero" y fin en CT existente "La Loma", así como línea subterránea de baja tensión entre los dos CT's citados. Las actuaciones a realizar son:

- 1 Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, con inicio en apoyo 160839 de la L/11 Chillarón tramo 51 de la ST Molino y fin en celdas del nuevo centro de seccionamiento (CS). Adecuación del apoyo 160839. Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm². Longitud: 609 m (594 m de canalización).
- 2 Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, con inicio en nuevo CS y fin en celda de línea del centro de transformación "La Loma", número expediente: 162455-00176. Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm². Longitud: 280 m (270 m de canalización).
- 3 Acometida subterránea de media tensión, 20 kV s/c, con inicio en nuevo CS y fin en celda de línea del centro de transformación "Gravera de Pepe". Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm². Longitud: 20 m.
- 4 Nuevo centro de seccionamiento denominado "Arroyo del Tejero" en edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-3 con celdas de línea extensibles de corte y aislamiento en SF6.
- 5 Línea subterránea de baja tensión con inicio en cuadro de baja tensión del CT "La Loma" y fin en CGP-E10 del nuevo CS. Conductor: Al 0,6/1 kV XZ1 3x240 + 1x 150 mm². Longitud: 277 m. Número de expediente: 162255-00137.
- 6 Desinstalación de 950 m de conductor de media tensión y de 8 apoyos.

Finalidad: Mejorar la calidad y garantía del suministro eléctrico en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: <https://www.jccm.es/sede/tablon>.

Cuenca, 27 de febrero de 2023

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO