

Anuncio de 10/05/2023, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00026 – 162102-02138 – 162402-06497.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162190-00026 – 162102-02138 – 162402-06497.

Promotor / titular inicial CS: Acemi Spain Pistacho Nursery, S.L.

Titular final: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Polígono 24, parcela 179. Referencia catastral 16261A02400179.

Características principales: Soterramiento de tramo de línea aérea de media tensión a 20 KV Casasimarro de la ST Villanueva de la Jara propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes y centro de seccionamiento. Las actuaciones a llevar a cabo son:

- Instalación de apoyo 01 bajo hilos de línea con entronque aéreo-subterráneo.
- Línea subterránea de media tensión de 20 KV desde apoyo 01 a instalar hasta centro de seccionamiento a instalar. Longitud 20 metros. Conductor: XLPE 12/20 KV 1x240 Al + H16.
- Línea subterránea de media tensión de 20 KV desde centro de seccionamiento a instalar hasta apoyo 02 a instalar. Longitud 260 metros. Conductor: XLPE 12/20 KV 1x240 Al + H16.
- Instalación de apoyo 02 bajo hilos de línea con entronque aéreo-subterráneo.
- Centro de seccionamiento automatizado interior en edificio prefabricado de maniobra exterior, con celdas en envolvente metálica y aislamiento en SF6, compuesto por 3 celdas de línea y celda de protección para servicios auxiliares con trafo de 600 VA.

Finalidad: Evitar paso de línea por zona de cultivo de pistachos y suministrar energía a instalación de abonado.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: <https://www.jccm.es/sede/tablon>.

Cuenca, 10 de mayo de 2023

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO