Anuncio de 14/06/2023, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-00138.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y Ley 7/2022 de 29 de julio, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162110-00138.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Sisante, Cuenca. Camino Cementerio, N-310 y Calle Santo Cristo.

Características principales: Soterramiento desde el apoyo 7820 hasta el CT "Ctra Sisante" de la LAMT, 20 kV s/c, "Derivación a CT Carretera" que forma parte de la L/16 Sisante de la ST San Clemente. Las actuaciones a realizar serán:

1.- Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, con inicio en paso aéreo – subterráneo en apoyo existente número 7820 de la LAMT denominada "Derivación a CT Carretera" y fin en celda de línea del CT "Ctra Sisante", número de expediente 162410-00271, ubicado en C/ Santo Cristo. Conductor: HEPRZ1 3x(1x240) mm² Al. Longitud: 512 m (492 m de canalización).

2.- Desmontaje del tramo aéreo entre el apoyo número 7820 y el CT "Ctra Sisante", se desinstalan 6 apoyos y 480 m de conductor LA-30.

Finalidad: Solventar distancias antirreglamentarias y mejorar arquitectura de la red eléctrica de la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: <https://www.jccm.es/sede/tablon>.

Cuenca, 14 de junio de 2023

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO