

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para información pública del proyecto para acometida en M.T. a nuevo C.T. Maria Moliner 11 en calle María Moliner nº 11 en Yebes (Guadalajara), a efectos de la Autorización Administrativa Previa, del expediente Nº 2023DIST-CES019.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto ejecutivo para el que se solicita autorización administrativa previa. Dicha solicitud se tramita juntamente con la de autorización administrativa de construcción.

Número de expediente: 2023DIST-CES019

Denominación: Proyecto para acometida en M.T. a nuevo C.T. Maria Moliner 11 en calle María Moliner nº11 en Yebes (Guadalajara).

Peticionario: Hiper Usera, S.L.

Situación: Yebes (Guadalajara).

Características:

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.	
Nº Expediente:	2023DIST-CES019
Nº Instalación inicial:	19240204445
Nº Instalación final:	19241101271
Titular inicial:	Hiper Usera, S.L.
Titular final:	UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):	X: 490629 Y: 4493371
Año:	2023
Tipo:	Superficie/Maniobra exterior
Celdas:	2L+1P
Nº de transformadores x potencia unitaria existente:	1x630 kVA
Tipo de transformadores:	En baño de aceite.
Potencia total:	630 kVA
Relación de Transformación:	15/0,4 kV
Acomete de:	Empalme en LSMT AHT703 con dirección al CT 19SF85
Acomete por:	Empalme en LSMT AHT703 con dirección al CT 19SG06
Otras características:	

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN.	
Nº Expediente:	2023DIST-CES019
Nº Instalación inicial:	19210202167
Nº Instalación final:	19211101107
Titular inicial:	Hiper Usera, S.L.
Titular final:	UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Ubicación:	Yebes (Guadalajara)
Año:	2023
Tipo de conductor:	RHZ1-2OL 12/20 kV
Nº Circuitos:	2
Tipo de instalación:	Subterránea





Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Dirección General de Transición Energética.
Servicio de Industria y Energía.
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

Longitud:	2x240= 480 m.
Tensión:	15 kV.
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	Empalme en LSMT AHT703 con dirección al CT 19SF85 X: 490775 Y: 4493248
Vértices (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	C.T. Maria Moliner 11 X: 490629 Y: 4493371
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	Empalme en LSMT AHT703 con dirección al CT 19SG06 X: 490775 Y: 4493248
Otras características:	

Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara , sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071 así como en la siguiente dirección electrónica <http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/aTsHkGjK2Lu1dlx> donde podrá consultar el proyecto, pudiendo presentar las alegaciones¹ que se estimen oportunas, durante el plazo de **20 días** contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

¹ En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán utilizar dichos medios.

Guadalajara a fecha de firma

El Delegado Provincial.

Fdo.: Rubén García Ortega