

Anuncio de 18/03/2024, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00029.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y por Ley 7/2022 de 29 de julio, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162190-00029. Nueva tramitación por cambio de trazado.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Villalpardo, Cuenca. Polígonos 12 y 13 así como diversas calles de la localidad.

Características principales: Soterramiento de la línea aérea, 20 kV s/c, L/02 Villarta de la ST Iniesta, en el tramo comprendido entre los apoyos números AP4776 y AP4782. Actuaciones a realizar:

- 1.- Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, formada por tres tramos. Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² Al. Longitud: 1.896 m (1.230 m de canalización).
 - Tramo-1: Origen en empalmes subterráneos (en la parcela 496 del polígono 13) con la L/02 Villarta en el tramo que alimenta al CT "Surtidor" y fin en empalmes subterráneos con la L/02 Villarta (Calle Demetrio Carrasco esquina Calle Navarros) en el tramo que alimenta al centro de transformación CT "El Pozo". Longitud: 780 m (780 de canalización).
 - Tramo-2: Origen en empalmes subterráneos (en la parcela 496 del polígono 13) con la L/02 Villarta en el tramo que alimenta al CT "Surtidor" y fin celda de línea del centro de transformación CT "Villalpardo", ubicado en Calle San Antonio. Longitud: 804 m (800 m de canalización, de ellos 498 m de canalización existente).
 - Tramo-3: Origen en apoyo proyectado número 4782 tipo 14C-4500, que sustituye al apoyo 4782 existente, ubicado en el polígono 12 y fin en celda de línea del centro de transformación CT "Villalpardo", ubicado en Calle San Antonio. Longitud: 312 m (297 m de canalización, de ellos 149 m de canalización existente).
- 2.- Desinstalación de 7 apoyos existentes (del número 4777 al 4782) y 805 m de conductor (180 m de LA-56 y 625 m de LA-30) de la LAMT L/02 Villarta de la ST Iniesta.

Finalidad: Mejorar la calidad y regularidad del suministro eléctrico en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para solicitar cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: <https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios>

Cuenca, a 18 de marzo de 2024

El Delegado Provincial
José Ignacio Benito Culebras