



Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.  
Dirección General de Transición Energética.  
Servicio de Industria y Energía.  
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

**ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUADALAJARA, PARA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 4048-02-COGOLLUDO ENTRE LOS APOYOS Nº 7111 Y 7185 EN ARROYO DE LAS FRAGUAS, EL ORDIAL Y SEMILLAS (GUADALAJARA) Y SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, A EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DEL EXPEDIENTE Nº 2020DIST078.**

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete al trámite de información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental, para los que se solicita autorización administrativa previa y de evaluación de impacto ambiental. Dichas solicitudes se tramitan conjuntamente con la solicitud de autorización administrativa de construcción.

**Referencia:** 2020DIST078

**Denominación:** Proyecto de renovación de la línea aérea de media tensión 4048-02-Cogolludo entre los ap. Nº 7111 Y 7185 en Arroyo de las Fraguas, el Ordial y Semillas (Guadalajara)

**Estudio de Impacto Ambiental:** Estudio de impacto ambiental para solicitud de tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria renovación de la línea aérea media tensión "4048-02-cogolludo" entre los apoyos nº 7111 Y 7185.

**Peticionario:** i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

**Situación:** Arroyo de las Fraguas, el Ordial y Semillas (Guadalajara).

**Características:**

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN L1	
CARACTERÍSTICAS	
Titular:	I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
Ubicación:	Arroyo de las Fraguas y El Ordial -Guadalajara-
Año:	2020
Tipo de conductor:	100-AL1/17-ST1A
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aérea
Longitud	2.908 metros
Tensión	20.000 V.
Origen (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 1 X: 489.723 Y: 4.551.797
Fin (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 23 X: 489.944 Y: 4.549.626
Otras características	Sustitución de línea existente





Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.  
Dirección General de Transición Energética.  
Servicio de Industria y Energía.  
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN L2	
CARACTERISTICAS	
Titular:	I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
Ubicación:	Arroyo de las Fraguas -Guadalajara-
Año:	2020
Tipo de conductor:	47-AL1/8-ST1A (LA-56)
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aérea
Longitud	68 metros
Tensión	20.000 V.
Origen (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 15 X: 488.796 Y: 4.550.272
Fin (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Existente nº 10677 X: 488.817 Y: 4.550.214
Otras características	Sustitución de línea existente

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN L3	
CARACTERISTICAS	
Titular:	I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
Ubicación:	Arroyo de las Fraguas y Semillas -Guadalajara-
Año:	2020
Tipo de conductor:	100-AL1/17-ST1A
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aérea
Longitud	4.751 metros
Tensión	20.000 V.
Origen (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 20 X: 488.254 Y: 4.549.845
Fin (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 56 X: 490.494 Y: 4.545.869
Otras características	Sustitución de línea existente

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN L4	
CARACTERISTICAS	
Titular:	I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
Ubicación:	Arroyo de las Fraguas y El Ordial -Guadalajara-
Año:	2020
Tipo de conductor:	47-AL1/8-ST1A (LA-56)
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aérea
Longitud	986 metros
Tensión	20.000 V.
Origen (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 29 X: 488.987 Y: 4.549.271
Fin (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Existente nº 7156 X: 488.559 Y: 4.548.437
Otras características	Sustitución de línea existente

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN L5	
CARACTERISTICAS	
Titular:	I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.





Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.  
Dirección General de Transición Energética.  
Servicio de Industria y Energía.  
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

Ubicación:	Semillas -Guadalajara-
Año:	2020
Tipo de conductor:	47-AL1/8-ST1A (LA-56)
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aérea
Longitud	840 metros
Tensión	20.000 V.
Origen (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 56 X: 490.494 Y: 4.545.869
Fin (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Existente nº 7193 X: 489.886 Y: 4.545.390
Otras características	Sustitución de línea existente

*Nota:* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, así como en el siguiente [Enlace](#), donde podrá descargar el proyecto y el estudio de evaluación ambiental, pudiendo presentar las alegaciones<sup>1</sup> que se estimen oportunas, durante el plazo de **30 días** contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

<sup>1</sup> En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas deberán utilizar dichos medios.

Guadalajara a fecha de firma

El Delegado Provincial.

Fdo.: Rubén García Ortega

