

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para información pública del proyecto "Renovación de la línea aérea de media tensión 4048-02-Cogolludo entre los apoyos nº 7111 y nº 6468 en Arroyo de las Fraguas, El Ordial y Bustares - (Guadalajara) y su estudio de impacto ambiental, a efectos de la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental, del expediente Nº 2022DIST008.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete al trámite de información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental, para los que se solicita autorización administrativa previa y de evaluación de impacto ambiental. Dichas solicitudes se tramitan conjuntamente con la solicitud de autorización administrativa de construcción.

Número de expediente: 2022DIST008

Denominación: Renovación de la línea aérea de media tensión 4048-02-Cogolludo entre los apoyos nº 7111 y nº 6468 en Arroyo de las Fraguas, El Ordial y Bustares (Guadalajara).

Peticionario: i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Arroyo de las Fraguas, El Ordial y Bustares (Guadalajara).

Características:

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN L1	
Nº Expediente:	2022DIST008
Titular:	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Ubicación:	Arroyo de las Fraguas, El Ordial y Bustares (Guadalajara)
Año:	2026
Tipo de conductor:	100-AL1/17-ST1A
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aérea
Longitud	4.513 m.
Tensión	20.000 V.
Origen (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 0 X: 489.695; Y: 4.551.772
Fin (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Existente nº 6468 X: 493.622; Y: 4.553.578
Otras características	Sustitución de línea existente

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN L2	
Nº Expediente:	2022DIST008
Titular:	I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Ubicación:	Arroyo de las Fraguas, El Ordial y Bustares (Guadalajara)
Año:	2026
Tipo de conductor:	100-AL1/17-ST1A
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Aérea
Longitud	66 m.
Tensión	20.000 V.
Origen (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 8 X: 490.454; Y: 4.552.672
Fin (Coordenadas UTM ETRS89)	Apoyo Proyectado nº 30 X: 490.444; Y: 4.552.737
Otras características	Sustitución de línea existente



*Nota:* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, así como en la siguiente dirección electrónica <https://almacen.redsara.es/sending/public/1b103304-e45a-4a12-97b3-51ef1d2970a0> donde podrá descargar el proyecto y la evaluación de impacto ambiental, pudiendo presentar las alegaciones<sup>1</sup> que se estimen oportunas, durante el plazo de **30 días** contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

<sup>1</sup> En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas deberán utilizar dichos medios.

Guadalajara a fecha de firma

El Delegado Provincial.

Fdo.: Rubén García Ortega

