



Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Dirección General de Transición Energética.
Servicio de Industria y Energía.
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para información pública del proyecto de distribución “Nuevo Centro de Seccionamiento alimentación en 15kV CTO-GDA719 en calle Dos de Mayo 2 Guadalajara (Guadalajara)”, a efectos de la Autorización Administrativa Previa, del expediente Nº 2025DIST026.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto preliminar para el que se solicita autorización administrativa previa. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la de autorización administrativa de construcción.

Referencia: 2025DIST026

Denominación: Nuevo Centro de Seccionamiento alimentación en 15kV CTO-GDA719 en calle Dos de Mayo 2 Guadalajara (Guadalajara)

Peticionario: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Situación: Calle Dos de Mayo, nº 2, Guadalajara (Guadalajara)

Características:

CENTRO DE SECCIONAMIENTO CON ACOMETIDA	
Nº Expediente:	2025DIST026 (EX72684 – 938123110085)
Titular:	UFD Distribución Electricidad, S.A.
Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):	X: 485371.74 Y: 4498461.80
Año:	2025
Tipo:	Prefabricado intemperie superficie maniobra exterior
Celdas:	3L 2TC + TT
Origen de la acometida (Circuito de entrada) (Coordenadas UTM ETRS89):	X: 485369.17 Y: 4498461.33
Fin de la acometida (Circuito de entrada) (Coordenadas UTM ETRS89):	X: 485371.74 Y: 4498461.80
Origen de la acometida (Circuito de salida) (Coordenadas UTM ETRS89):	X: 485371.74 Y: 4498461.80
Fin de la acometida (Circuito de salida) (Coordenadas UTM ETRS89):	X: 485369.86 Y: 4498460.00
Tipo de instalación de acometida:	Subterránea
Nº Circuitos:	2
Longitud de acometida:	0,006 Km
Tensión:	15KV
Tipo de conductor/es acometida:	RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm² Al
Otras características:	-----

Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico





Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Dirección General de Transición Energética.
Servicio de Industria y Energía.
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071 así como en la siguiente dirección electrónica: <https://almacen.redsara.es/sending/public/370591bf-932e-473e-a666-79978eea6fc6> donde podrá consultar el proyecto, pudiendo presentar las alegaciones¹ que se estimen oportunas, durante el plazo de **20 días** contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán utilizar dichos medios.

Guadalajara a fecha de firma

El Delegado Provincial.

Fdo.: Rubén García Ortega.

