

Anuncio de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Red Subterránea de Alta Tensión 20 kV y Centros de Transformación, emplazada en el término municipal de Tarazona de La Mancha, a efectos de su autorización administrativa previa y su autorización administrativa de construcción. Referencias: 02211003690 (RSMT) – 02241003604 (CR) – 02241003605 (CT1) - 02241003606 (CT4-5) - 02241003607 (CT6) - 02241003608 (CT3-7) - 02241003609 (CT12).

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización administrativa previa y su autorización administrativa de construcción.

Los datos básicos del proyecto son:

- Referencias: 02211003690 (RSMT) – 02241003604 (CR) – 02241003605 (CT1) - 02241003606 (CT4-5) - 02241003607 (CT6) - 02241003608 (CT3-7) - 02241003609 (CT12).

- Titular inicial: Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha.

- Titular final: i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

- Denominación: Red Subterránea de Alta Tensión 20 kV y Centros de Transformación.

- Descripción: Red subterránea de alta tensión en anillo, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm² Al, bajo tubo, cuya longitud es de 2.908 metros.

Seis centros de transformación del tipo prefabricado de superficie, equipados de los siguientes elementos cada uno:

CT1 y CT12: del tipo PFU-4, con dos celdas de línea motorizadas, una celda de protección de transformador y un transformador de potencia de 400 kVA.

CT3-7 y CT4-5: del tipo PFU-5, con dos celdas de línea motorizadas, dos celdas de protección de transformador y dos transformadores de potencia de 400 kVA cada uno.

CR (centro de reparto): del tipo PF-204, con seis celdas de línea motorizadas (más dos de reserva), una celda de interruptor pasante motorizada, una celda de protección de transformador y un transformador de 400 kVA de potencia.

CT6: del tipo PFU-4, con tres celdas de línea motorizadas, una celda de protección de transformador y un transformador de potencia de 400 kVA.

- Ubicación: Polígono Industrial "Cuesta Blanca", en carretera CM-220, p.k. 30.

- Término municipal: Tarazona de La Mancha (Albacete).

- Finalidad: Electrificación de polígono industrial.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: <https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios>, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Albacete, a fecha de firma.

La Delegada Provincial.
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

