

Anuncio de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162111-00142, 162411-00284, 1624110-0028, 162211-00173

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, así como del RD 1955/2000, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162111_00142, 162411-00284, 162411_00028.162211-00173

Titular: Unión Fenosa Distribución.

Situación: Calle San Antonio 11, Campillos-Sierra, Cuenca.

Características principales: Reforma la LAMT 15kV del circuito CLO-702, demolición de Centro de transformación 162411_00028 existente, instalación de un nuevo CT prefabricado compacto rural e instalación de nuevo apoyo A/S.

Las actuaciones a realizar son:

N.º de expediente 162411-00284, nuevo centro de transformación tipo rural prefabricado de superficie y maniobra exterior de 160 KVA, 15000/400V, demolición del Centro de Transformación tipo palomar existente (nº expediente 16241100028)

N.º de expediente 162111-00142, se instala nuevo apoyo N 28-2 de fin de línea tipo C 12/2000 (H-35), en sustitución del existente UMST7F3N//D28-2-CT. Se retensa conductor LA-30 entre los apoyos UMS90GNI//D28-1 existente y el nuevo apoyo N°28-2 proyectado. Tramo de línea subterránea de 15 KV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240), desde el PAS proyectado en nuevo apoyo N°28-2 proyectado hasta el nuevo CT (162411-00284) proyectado.

N.º de expediente 162211_00173 línea subterránea de baja tensión, se proyecta salida 1 desde el CT proyectado 16241100284 hasta cuadro BT existente (longitud 14m), salida 2 y 3 desde CT proyectado hasta cuadro de BT existente (21m) y tramo LSBT entre cuadro BT existente y PAS proyectado (13m) y retensado entre apoyo proyectado y conexiones en fachada existentes (6m), cable XZ1 0,6/1KV 1 x 240 AL

Finalidad: Mejora de la seguridad de la instalación.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita 969-17-97-43), o en el tablón de la sede electrónica de la JCCM a través del enlace: <https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios> y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documento Firmado Electrónicamente
Código Seguro de Verificación (CSV): 3977CA484D69D1C9AF69E8
Verificable en sede electrónica: www.jccm.es/viad



Cuenca, a fecha de firma

Firmado digitalmente el 14/09/2026 10:50

JOSE IGNACIO BENITO CULEBRAS

DELEGADO PROVINCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE

Delegación Provincial Consejería Desarrollo Sostenible Cuenca

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

Página 1 de 1