

Anuncio de 03/05/2023 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Nuevo Cierre Entre Los CT'S 02C070 Y 02C124 emplazada en el término municipal de Bienservida, a efectos de su Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción. Referencia: 02211100046/ 02241100055.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

Los datos básicos del proyecto son:

- Referencia: 02211100046 / 02241100055

- Titular: UNION FENOSA, S.A.

- Denominación: Nuevo Cierre Entre Los CT'S 02C070 Y 02C124.

- Descripción de actuaciones:

Nueva línea subterránea de alta tensión de 15 kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x240 mm²) Al, bajo tubo, con inicio en la celda de línea 01 proyectada del centro de transformación (referencia 02241100055 (compañía: 02C070)), y final en la celda de línea libre del centro de transformación (referencia 02241100033 (compañía: 02C124)), con longitud aproximada de 562 m.

Nueva línea subterránea de alta tensión de 15 kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x240 mm²) Al, bajo tubo, con inicio en la celda de línea 02 proyectada del centro de transformación (referencia 02241100055 (compañía: 02C070)), y final en el apoyo (con referencia compañía N.º 02C087-A79), mediante paso aéreo subterráneo, con longitud aproximada de 50 m.

Nueva línea subterránea de alta tensión de 15 kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x240 mm²) Al, bajo tubo, con inicio en la celda de línea 03 proyectada del centro de transformación (referencia 02241100055 (compañía: 02C070)), y final en el apoyo (con referencia compañía N.º 02C087-A79-1), mediante paso aéreo subterráneo, con longitud aproximada de 146 m.

Reforma de centro de transformación de interior tipo caseta (referencia 02241100055 (compañía: 02C070)), consistente en la instalación de nuevas celdas modulares de corte y asilamiento en SF₆ y telecomandadas, formadas por 4 de línea y una de protección de transformados (4L+1P).

- Ubicación: Paseo Salvador Motos, calle Calzada, calle Arroyo, calle Sol, calle Llana,

- Término municipal: Bienservida, (Albacete).

- Finalidad: Mejorar la seguridad de las instalaciones, y la arquitectura de red en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: <https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios>, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Albacete, 03 de mayo de 2023

La Delegada Provincial.
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ