

Anuncio de 12/07/2023 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Soterramiento L22 polígono Este ST Albacete. Tramo CT Campollano CL A14 – AP.14363 en PL Campollano, C/ A, emplazada en el término municipal de Albacete, a efectos de su Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción. Referencia: 02211003195_4M.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

Los datos básicos del proyecto son:

- Referencia: 02211003195_4M
- Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
- Denominación: Soterramiento L22 Polígono Este ST Albacete. Tramo CT Campollano CL A14 – Ap.14363 en PL Campollano, C/ A.
- Descripción: Soterramiento de línea aérea de 20 kV en S/C denominada: L22 Polígono Este ST Albacete, entre el CT Campollano CL A14, y el apoyo a sustituir nº 14363, mediante conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm²) Al, bajo canalización entubada. La actuación comprende los dos tramos siguientes:
Tramo 1, con inicio en el paso aéreo/subterráneo del apoyo proyectado nº 14363 (en sustitución del existente), y final en una celda de línea libre del CT Campollano CL A14, con longitud de canalización de 378 m, y de línea en simple circuito de 392 m.
Tramo 2, con inicio en el paso aéreo/subterráneo del apoyo existente nº 134, y final en una celda de línea libre del CT Campollano CL A14, con longitud de canalización de 78 m, y de línea en simple circuito de 92 m.
Se desmontará 3 apoyos existentes (nº 139, 140 y 14363), y 387 m de conductor existente LA-110.
- Ubicación: Calle A en el Polígono Industrial de Campollano.
- Término municipal: Albacete, (Albacete).
- Finalidad: Mejora de la calidad del suministro, de las instalaciones, y la arquitectura de red en la zona

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: <https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios>, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Albacete, a 12 de julio de 2023.

La Delegada Provincial.
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ