

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sobre información pública a efectos de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción con título: proyecto de instalación eléctrica de líneas subterráneas de media tensión, centro de seccionamiento en edificio prefabricado y apoyo metálico para entronque aéreo-subterráneo en el municipio de Horche (Guadalajara), expediente: 2021DIST002.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización administrativa previa.

Las instalaciones comprendidas en el proyecto son las siguientes:

línea de alta tensión – CT Santana a CS	
Nº Expediente:	2021DIST002
Titular:	Hidroeléctrica El Carmen, S.L. con CIF B87689733
Ubicación:	Horche
Año:	2021
Tipo de conductor:	RHZ1 2OL 12/20 kV 3(1x240) mm ² Al.
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Subterránea
Longitud:	114,14 m.
Tensión:	20 kV
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494369.42 / Y = 4490491.05
Vértices (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494358.40 / Y = 4490485.97 X = 494341.41 / Y = 4490526.13 X = 494290.65 / Y = 4490515.76
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494287.58 / Y = 4490505.02
Otras características:	

línea de alta tensión – CS a CT Juan	
Nº Expediente:	2021DIST002
Titular:	Hidroeléctrica El Carmen, S.L. con CIF B87689733
Ubicación:	Horche
Año:	2021
Tipo de conductor:	RHZ1 2OL 12/20 kV 3(1x240) mm ² Al.
Nº Circuitos:	1





Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.
Dirección General de Transición Energética.
Servicio de Industria y Energía.
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara



Tipo de instalación:	Subterránea
Longitud:	253,65 m.
Tensión:	20 kV
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494287.58 / Y = 4490505.02
Vértices (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494287.56 / Y = 4490482.85 X = 494289.92 / Y = 4490443.72 X = 494297.81 / Y = 4490377.34 X = 494349.73 / Y = 4490277.66
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494358.59 / Y = 4490283.76
Otras características:	

línea de alta tensión – CT Juan a Apoyo PAS	
Nº Expediente:	2021DIST002
Titular:	Hidroeléctrica El Carmen, S.L. con CIF B87689733
Ubicación:	Horche
Año:	2021
Tipo de conductor:	RHZ1 2OL 12/20 kV 3(1x240) mm ² Al.
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Subterránea
Longitud:	365,42 m.
Tensión:	20 kV
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494358.59 / Y = 4490283.76
Vértices (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494381.07 / Y = 4490130.85 X = 494378.67 / Y = 4490116.26 X = 494400.26 / Y = 4489979.29 X = 494382.96 / Y = 4489932.03
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X = 494379.90 / Y = 4489932.60
Otras características:	

centro de seccionamiento	
Nº Expediente:	2021DIST002
Titular:	Hidroeléctrica El Carmen, S.L. con CIF B87689733
Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):	X = 494287.58 / Y = 4490505.02
Año:	2021
Tipo:	Interior - Superficie - Maniobra interior
Celdas:	4L
Tensión:	20 kV



Castilla-La Mancha

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.
Dirección General de Transición Energética.
Servicio de Industria y Energía.
C/ Federico García Lorca, 14 -19004 Guadalajara

Acomete de:	CT Santana
Acomete por:	LSMT RHZ1 2OL 12/20 kV 3(1x240) mm ² Al.
Otras características:	

La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en la siguiente dirección electrónica

<https://nube.jccm.es/index.php/s/S2zwCu6DqloHQaZ>

y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

En Guadalajara a fecha de la firma
El Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible
Fdo. Rubén García Ortega

