

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para información pública del proyecto NUEVA L.S.M.T. 20 kV S/C DESDE APOYO N.º 9418 HASTA NUEVO C.S. «CAMINO BUSTARES» N.º 903712319, a efectos de la Autorización Administrativa Previa, del expediente 2021DIST024, cuya tramitación ha sido declarada de urgencia.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto preliminar para el que se solicita autorización administrativa previa. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la de autorización administrativa de construcción.

Por acuerdo de esta Delegación Provincial se ha declarado la aplicación al presente procedimiento de la **tramitación de urgencia**, al amparo del artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por concurrir razones de interés público derivadas de la necesidad de restablecer en condiciones definitivas el suministro eléctrico en la zona afectada por el incendio de La Mierla. En consecuencia, el plazo del trámite de información pública previsto en el artículo 9.2.a) del Decreto 80/2007 queda reducido a la mitad.

**Referencia:** 2021DIST024

**Denominación:** NUEVA L.S.M.T. 20 kV S/C DESDE APOYO N.º 9418 HASTA NUEVO C.S. «CAMINO BUSTARES» N.º 903712319

**Peticionario:** I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (C.I.F. A-95075578)

**Situación:** Términos municipales de Bustares y Condemios de Arriba (Aldeanueva de Atienza), en Guadalajara.

#### Características:

| LÍNEA DE ALTA TENSIÓN                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º Expediente:                       | 2021DIST024                                                                                                                                |
| Titular:                              | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.                                                                                                 |
| Ubicación:                            | TT. MM. de Bustares y Condemios de Arriba (Aldeanueva de Atienza) (Guadalajara)                                                            |
| Año:                                  | 2026                                                                                                                                       |
| Tipo de conductor:                    | HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm <sup>2</sup> Al + H16                                                                                          |
| N.º Circuitos:                        | 1 / 2 (1.215 m en simple circuito y 80 m en doble circuito)                                                                                |
| Tipo de instalación:                  | Subterránea                                                                                                                                |
| Longitud:                             | 1.295 metros de traza                                                                                                                      |
| Tensión:                              | 20 kV                                                                                                                                      |
| Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):   | X: 493.717 Y: 4.556.502 (apoyo n.º 9418 existente, doble entronque aéreo-subterráneo)                                                      |
| Vértices (Coordenadas 30 UTM ETRS89): | X: 494.110 Y: 4.556.920 (nuevo C.S. «Camino Bustares» n.º 903712319)                                                                       |
| Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):      | X: 494.110 Y: 4.556.986 y X: 494.114 Y: 4.556.988 (empalmes con la L.S.M.T. existente entre el C.S. «Alto Rey» y el repetidor de Bustares) |



|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                                                                                          |
| N.º Expediente:            | 2021DIST024                                                                                                                       |
| Titular:                   | I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.                                                                                        |
| Denominación:              | C.S. «Camino Bustares» n.º 903712319                                                                                              |
| Ubicación:                 | Polígono 1, parcela 2.106, T.M. de Bustares (Guadalajara)                                                                         |
| Coordenadas 30 UTM ETRS89: | X: 494.110 Y: 4.556.920                                                                                                           |
| Año:                       | 2026                                                                                                                              |
| Tipo:                      | Prefabricado de superficie, tipo CMS-21 o similar                                                                                 |
| Celdas:                    | Conjunto compacto automatizado 3L1A (tres celdas de línea y una celda de servicios auxiliares), aislamiento y corte en SF6, 24 kV |
| Tensión:                   | 20 kV                                                                                                                             |
| Otras características:     | Telemandado, con armario de automatización y transformador de servicios auxiliares de 600 VA                                      |

*Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.*

**Órgano competente para la resolución:** Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, así como en la siguiente dirección electrónica <https://almacen.redsara.es/sending/public/882cd5aa-4ae1-4e7a-849f-cc637bfd72e5>, donde podrá consultar el proyecto, pudiendo presentar las alegaciones<sup>1</sup> que se estimen oportunas, durante el plazo de **diez (10) días hábiles** contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en aplicación de la tramitación de urgencia declarada conforme al artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Guadalajara, a 22 de julio de 2026

El Delegado Provincial: Rubén García Ortega

